

1. Czy moglibyśmy otrzymać zestawienie płyt dachowych brak w dokumentacji, z uwzględnieniem przewieszów w celu ucięcia?

Brak zestawienia, ponieważ są to płyty systemowe i ostateczny projekt powinien wykonać dostawca/producent płyt.

Dobór płyt został wykonany na podstawie katalogu Pruszyński. Poniżej wytyczne na podstawie, których można przyjąć długość zakładu dla płyt uciętych.

2. W przedmiarze instalacji elektrycznych p. 204 d.9 jest – Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp (w dokumentacji brak opisu) – na rys. architektury 004 CBZ ARC przekroje - jest mowa o projektowanej inst. fotowoltaicznej o mocy 70kW. Jaka jest właściwa moc instalacji fotowoltaicznej?

Poprawna jest moc 70kWp.

3. Jak mają zostać zagospodarowane „Projektowane tereny biologicznie czynne” wg rys. PZT 001. Prosimy o uzupełnienie.

Wyrównanie terenu, wykonanie warstwy 10cm humusu + zasianie trawy

4. Brak informacji z jakich materiałów ma być pokrycie zadaszenia rampy oraz okładzin bocznych. Prosimy o uzupełnienie.

Pokrycie zadaszenia – blacha trapezowa T40-0,7 w układzie wieloprzęsłowym, negatyw.

Okładziny boczne zadaszenia - blacha powlekana gr. 0,7mm, RAL 7016.

5. Obciążenie stropu: przyjęto obciążenie użytkowe o wartości 5,0kN/m². Na rysunku 003 zamieszczono taką informację:

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROP NAD PIĘTREM:

OBCIĄŻENIA	Wartość charakterystyczna	γ_f	Wartość obliczeniowa
	[kN/m ²]		[kN/m ²]
Obciążenia zmienne			
1. Obc. użytkowe:	5,00	1,5	7,50

6. Pod fundamentami wymaga się wskaźnik zagęszczenia $I_s \geq 0,98$, a pod płytą posadzki $I_s \geq 0,96$.

7. Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych podłoża gruntowego – [załącznik poniżej](#)

8. Czy wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji?

Tak, natomiast urządzenia/materiały zastępcze nie mogą odbiegać parametrami od wskazanych, muszą posiadać stosowne atesty/certyfikaty oraz nie mogą być gorszej jakości.

9. Czy wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji?

Tak, natomiast urządzenia/materiały zastępcze nie mogą odbiegać parametrami od wskazanych, muszą posiadać stosowne atesty/certyfikaty oraz nie mogą być gorszej jakości.